

**CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE**

SESSION EXTRAORDINAIRE 2010

4 octobre 2010

PROPOSITION DE LOI

**modifiant l'arrêté royal
du 28 juin 1971 déterminant les mesures
de sécurité à prendre lors de l'établissement
et dans l'exploitation des installations
de distribution de gaz par canalisations**

(déposée par M. Joseph George)

**BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS**

BUITENGEWONE ZITTING 2010

4 oktober 2010

WETSVOORSTEL

**tot wijziging van het koninklijk besluit
van 28 juni 1971 betreffende de te nemen
veiligheidsmaatregelen bij de oprichting
en bij de exploitatie van installaties voor
gasdistributie door middel van leidingen**

(ingediend door de heer Joseph George)

RÉSUMÉ

Cette proposition de loi poursuit un double objectif. D'une part, elle impose un contrôle décennal des installations intérieures de distribution de gaz. D'autre part, elle prévoit également un contrôle des installations intérieures de distribution de gaz en cas de vente d'habitation.

SAMENVATTING

Dit wetsvoorstel heeft een tweeledig doel. Het legt enerzijds een tienjaarlijkse controle op van de gasdistributie-binneninstallaties en voorziet anderzijds ook in een controle van die installaties wanneer een woning wordt verkocht.

N-VA	:	Nieuw-Vlaamse Alliantie	
PS	:	Parti Socialiste	
MR	:	Mouvement Réformateur	
CD&V	:	Christen-Democratisch en Vlaams	
Ecolo-Groen!	:	Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales – Groen	
Open Vld	:	Open Vlaamse liberalen en democraten	
sp.a	:	socialistische partij anders	
VB	:	Vlaams Belang	
cdH	:	centre démocrate Humaniste	
LDD	:	Lijst Dedecker	
PP	:	Parti Populaire	

Abréviations dans la numérotation des publications:		Afkortingen bij de nummering van de publicaties:	
DOC 53 0000/000:	Document parlementaire de la 53 ^{ème} législature, suivi du n° de base et du n° consécutif	DOC 53 0000/000:	Parlementair document van de 53 ^e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer
QRVA:	Questions et Réponses écrites	QRVA:	Schriftelijke Vragen en Antwoorden
CRIV:	Version Provisoire du Compte Rendu intégral (couverture verte)	CRIV:	Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRABV:	Compte Rendu Analytique (couverture bleue)	CRABV:	Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRIV:	Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)	CRIV:	Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
PLEN:	Séance plénière	PLEN:	Plenum
COM:	Réunion de commission	COM:	Commissievergadering
MOT:	Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige)	MOT:	Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)

Publications officielles éditées par la Chambre des représentants	Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes: Place de la Nation 2 1008 Bruxelles Tél. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.laChambre.be e-mail : publications@laChambre.be	Bestellingen: Natieplein 2 1008 Brussel Tel. : 02/ 549 81 60 Fax : 02/549 82 74 www.deKamer.be e-mail : publicaties@deKamer.be

DÉVELOPPEMENTS

MESDAMES, MESSIEURS,

La présente proposition de loi reprend le texte de la proposition de loi DOC 52 2452/001.

Actuellement, une attestation de conformité de l'installation intérieure de distribution de gaz aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur est exigée uniquement lors de l'installation ou d'une partie d'installation neuve dans une habitation reliée au gaz naturel. Ainsi, on peut constater qu'aucun contrôle ultérieur de l'installation intérieure n'a lieu sauf dans le cas où une dégradation est constatée par le gestionnaire du réseau de distribution de gaz.

Un contrôle ultérieur s'avère pourtant nécessaire afin de prévenir les incidents et, par conséquent, d'assurer la sécurité des habitants. À cet égard, il faut relever que les tuyaux flexibles, qui constituent une pièce maîtresse dans une installation de distribution de gaz, sont garantis pendant une période de dix ans. Il apparaît par conséquent indispensable d'instaurer un contrôle décennal des installations intérieures de distribution de gaz.

Par ailleurs, un contrôle des installations électriques ayant lieu lors de la vente d'immeubles, l'instauration d'un tel contrôle pour les installations intérieures de distribution de gaz est également nécessaire.

Enfin, la loi contient des dispositions transitoires pour le contrôle décennal des anciennes installations intérieures de distribution de gaz.

Joseph GEORGE (cdH)

TOELICHTING

DAMES EN HEREN,

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van het wetsvoorstel DOC 52 2452/001.

Momenteel is een conformiteitsattest voor de binneninstallatie van gasdistributie dat beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN alleen vereist bij de installatie of de gedeeltelijk nieuwe installatie in een op aardgas aangesloten woning. Zo kan worden vastgesteld dat geen latere controle van de binneninstallatie plaatsvindt, behalve in gevallen waarin de gasdistributienetbeheerder een beschadiging constateert.

Een nacontrole blijkt nochtans noodzakelijk om incidenten te voorkomen en, aansluitend, de veiligheid van de bewoners te waarborgen. In dat opzicht zij opgemerkt dat voor de flexibele leidingen, een essentieel onderdeel van een gasdistributiebinneninstallatie, een garantie van tien jaar geldt. Het lijkt dan ook noodzakelijk een tienjaarlijkse controle van de gasdistributie- binneninstallaties in te stellen.

Aangezien voorts bij de verkoop van gebouwen de elektrische installaties worden gecontroleerd, is het ook noodzakelijk een dergelijke controle in te stellen voor de binneninstallaties van gasdistributie.

Tot slot bevat de wet overgangsbepalingen voor de tienjaarlijkse controle van de oude van gasdistributie- binneninstallaties.

PROPOSITION DE LOI

Article 1^{er}

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

Dans l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, l'article 48, dont le texte actuel formera le § 1^{er}, est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit:

“§ 2. Tous les dix ans à compter de l'ouverture du compteur, le distributeur de gaz exigera une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur.

§ 3. Lors de la vente d'une unité d'habitation, l'installation intérieure de celle-ci devra faire l'objet d'une attestation de conformité de l'installation aux prescriptions des normes NBN correspondantes en vigueur. Un exemplaire de cette attestation sera transmis au distributeur.”

Art. 3

Le Roi est habilité à modifier les dispositions visées par la présente loi.

Art. 4

Pour les compteurs qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, auront été ouverts depuis plus de neuf ans, l'attestation de conformité visée à l'article 48, § 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, doit être obtenue dans un délai d'un an à partir de l'expiration de la période décennale.

Art. 5

Pour les compteurs qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, auront été ouverts depuis plus de dix ans, l'attestation de conformité visée à l'article 48, § 2 de l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations, doit être obtenue dans un délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.

WETSVOORSTEL

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, wordt artikel 48, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende:

“§ 2. Om de tien jaar te rekenen van de opening van de meter, eist de gasverdelers een attest waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN.

§ 3. Bij de verkoop van een wooneenheid moet voor de binneninstallatie daarvan een attest worden opgemaakt waaruit blijkt dat ze beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN. Een exemplaar van dat attest wordt aan de verdeler bezorgd.”

Art. 3

De Koning is gemachtigd de bepalingen van deze wet te wijzigen.

Art. 4

Voor de meters die, op de dag van inwerkingtreding van deze wet, sinds meer dan negen jaar zijn geopend, moet het in artikel 48, § 2 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen bedoelde conformiteitsattest worden verkregen binnen één jaar na het verstrijken van de tienjarige periode.

Art. 5

Voor de meters die, op de dag van inwerkingtreding van deze wet, sinds meer dan tien jaar zijn geopend, moet het in artikel 48, § 2, van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen bedoelde conformiteitsattest worden verkregen binnen één jaar na de inwerkingtreding van deze wet.

Art. 6

La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au *Moniteur belge*.

20 juillet 2010

Joseph GEORGE (cdH)

Art. 6

Deze wet treedt in werking de eerste dag van de derde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het *Belgisch Staatsblad*.

20 juli 2010